

## Trinkwasserwerte

Das Bamberger Trinkwasser wird jeden Monat an verschiedenen Messstellen chemisch wie bakteriologisch ganz genau unter die Lupe genommen. Im Frühling und im Herbst überprüft zusätzlich ein unabhängiges Labor die Wasserqualität.

Hier das Ergebnis für das Wasserwerk Gereuth / Buger Wiesen (Reinwasser):

Parameter	Einheit	Messwert	TVO-Grenzwert
Trübung	FAU	< 0,2	1,0
Geruchsschwellenwert bei 12°C		geruchlos	2
Geschmack		o. Besonderheiten	annehmbar
Leitfähigkeit (bei 25°C)	µS/cm	679	2790 bei 25°C
pH-Wert		7,74	6,5 - 9,5
Sauerstoff	mg/l	6,83	
Säurekapazität	mmol/l	4,32	
Härte	mmol/l	2,76	
Härtebereich		3 (hart)	
Calcium	mg/l	89	
Magnesium	mg/l	13	
Nitrat	mg/l	24,7	50